



## **МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности  
г.о. Шуя и Шуйского района.**

(ОНД г.о. Шуя и Шуйского района)

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908

Телефон, факс: 3-07-87 (код 49351)

Эл. почта: ond-shuya@rambler.ru

телефон доверия 299-999 (код 4932)

«16» октября 2015 года № 572-2-7-38

Главам администрации  
Остаповского, Перемиловского,  
Семейкинского, Китовского,  
Введенского, Васильевского,  
Афанасьевского сельских  
поселений, главе администрации  
Колобовского городского поселения

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Ивановской области от 06.10.2015 года № 518 «О проведении четвертого этапа сезонной профилактической операции «Жилище-2015» на территории Ивановской области», Отдел надзорной деятельности г.о. Шуя и Шуйского района УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области просит Вас рассмотреть вопрос о размещении на интернет-сайтах администраций поселений информации об ограничениях, предусмотренных п.п. 83-88 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник ОНД г.о. Шуя и Шуйского района  
УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области  
подполковник внутренней службы

А.В. Корчагин

**Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  
(ред. от 06.03.2015)  
"О противопожарном режиме"**

Утверждены  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 25 апреля 2012 г. N 390

**ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**III. Системы теплоснабжения и отопления  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)**

83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

- а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
- б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
- в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;
- г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
- д) разжигать установки без предварительной их продувки;
- е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
- ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
- з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

84. При эксплуатации печного отопления запрещается:

- а) оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;
- б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

86. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.